

Stadt Lingen (Ems)
Untere Wasserbehörde
- 3611 Ja -

Lingen (Ems), 24. April 2024

An den
FD Stadtplanung

im Hause

Bebauungsplan Nr. 188
Baugebiet: „Waldstraße/Wilhelmstraße“

Ihr Schreiben vom 05.04.2024

hier: Wasserbehördliche Stellungnahme

1. Niederschlagswasserentwässerung:

Wenn es die geologischen Voraussetzungen zulassen, muss das anfallende Niederschlagswasser in Anlehnung an das DWA Arbeitsblatt A-138 und das DWA Merkblatt M-153 vor Ort versickert werden.

2. Altlasten:

Auf dem überplanten Gebiet sind keine Altlastenfunde bekannt.

Jansen